

Projekt pn. „ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU W GMINIE CZEMIERNIKI”  
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego  
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Czemierniki, dnia 05.02.2021 r.

Znak sprawy: ZP.271.5.2020

**-do wszystkich Wykonawców-**

**dotyczy:** przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Czemierniki”.

A. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający:** Gmina Czemierniki, ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki, **przekazuje treść kolejnych zapytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

1. W ostatnich odpowiedziach podali Państwo liczbę instalacji 1 i 3 fazowych:

- 36 sztuk instalacji o mocy 2,56 kWp z inwerterem 3 fazowym

- 4 sztuki instalacji o mocy 1,92 kWp z inwerterem 3 fazowym

Przy czym inwertery 3 faz zaczynają się od mocy 3 kWp, więc do tych mniejszych mocy i tak trzeba dać inwerter o mocy 3 kWp, co będzie skutkowało znacznym przewymiarowaniem falownika, a w przypadku mocy 1,92 kWp inwerter ze względu na zbyt małe napięcie może nie ruszyć. Dlatego proszę o informacje, czy do instalacji poniżej 3 kWp można wszędzie zastosować inwertery 1-faz?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

2. Zamawiający w pytaniu nr 1 oraz 20 z dnia 29.01.2021r., gdzie wskazane zostało, że Zamawiający przewiduje montaż instalacji 1-fazowych i 3-fazowych w ramach poszczególnych mocy

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający przewiduje do montażu:**

- 180 szt. instalacji o mocy: 3,2 kWp z inwerterami 3 fazowymi,

- 5 szt. instalacji o mocy: 3,2 kWp z inwerterami 1 fazowymi

- 36 szt. instalacji o mocy 2,56 kWp z inwerterem 3 fazowym,

- 5 sztuk instalacji o mocy 2, 56 kWp z inwerterem 1, fazowym,

- 4 szt. instalacji o mocy 1,92 kWp z inwerterem 3 fazowym,

- 2 sztuki instalacji o mocy 1,92 kWp z inwerterem 1 fazowym.

Odpowiada, że nie zamierza on modyfikować formularza ofertowego w zakresie rozdzielania instalacji na 1-fazowe i 3-fazowe. Zwracamy ponownie uwagę że niejasne jest wymagane przez Zamawiającego wskazanie producentów i modeli inwerterów w poszczególnych mocach instalacji, gdyż Wykonawca może wskazać jedynie jednego producenta i model dla danej instalacji, ze względu na inny wymóg przetargu tj. nie dopuszczenie składania ofert wariantowych, a jednocześnie Zamawiający wskazuje że dane moce instalacji będą miały i inwertery 1-fazowe i inwertery 3-fazowe, co będzie potem oceniane przez Zamawiającego pod kątem spełniania warunków przetargu. Prosimy o doprecyzowanie co Wykonawcy mają wpisywać w odpowiednie wiersze, przy których podać należy model inwertera, czy 1-fazowe czy 3-fazowe, lub o modyfikację formularza. Zaznaczamy, że wpisanie dwóch modeli inwertera zgodnie z PZP traktowane jest za składanie oferty wariantowej.



Projekt pn. „ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU W GMINIE CZEMIERNIKI”  
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego  
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dokonuje zmian w załączniku Nr 3 do SIWZ – Formularz ofertowy. Zmiany  
nanesiono na ujednoczony dokument, który stanowi załącznik do niniejszego pisma.

3. Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 106 z dnia 14.01.2021r. nie dopuszcza montażu  
inwerterów 1-fazowych do instalacji z inwerterami o mocy 3kW

106. Czy Zamawiający dopuści montaż falowników jednofazowych w instalacjach z  
inwerterem 3 kW, zgodnie z wytycznymi Operatora Sieci Dystrybucyjnej?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Przy jednoczesnym wskazaniu w odpowiedzi na pytanie nr 1 z dnia 29.01.2021r. że  
przewiduje inwertery 1-fazowe dla instalacji 3,2kW

**Zamawiający przewiduje do montażu:**

- **180 szt. instalacji o mocy: 3,2 kWp z inwerterami 3 fazowymi,**
- **5 szt. instalacji o mocy: 3,2 kWp z inwerterami 1 fazowymi**

Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający w takim wypadku unieważnia odpowiedź nr 106, bądź  
prosimy o wyjaśnienia co Zamawiający miał na myśli tak formułując zapisy postępowania,  
gdyż wykluczają one się nawzajem.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający przewiduje do montażu 180 szt. instalacji o mocy: 3,2 kWp z inwerterami 3  
fazowymi i 5 szt. instalacji o mocy 3,2 kWp z inwerterami 1 fazowymi.

Ponadto Zamawiający zmienia odpowiedź na pytanie 106. w odpowiedziach do zapytań  
zamieszczonych w dniu 29.01.2021 r.

**Pytanie 106.**

Czy Zamawiający dopuści montaż falowników jednofazowych w instalacjach z inwerterem 3  
kW, zgodnie z wytycznymi Operatora Sieci Dystrybucyjnej?

**Odpowiedź Zamawiającego (udzielona w dniu 29.01.2021):** Zamawiający nie dopuszcza.

**Prawidłowa odpowiedź:** Zamawiający przewiduje do montażu 180 szt. instalacji o mocy: 3,2  
kWp z inwerterami 3 fazowymi i 5 szt. instalacji o mocy 3,2 kWp z inwerterami 1 fazowymi.

- B. W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia  
ofert, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SIWZ,  
a mianowicie:

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SIWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert upływa w dniu **09.02.2021 r. o godz. 10:00.**

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SIWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert upływa w dniu **12.02.2021 r. o godz. 10:00.**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SIWZ przed zmianą jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **09.02.2021 r. o godz. 10:30** w siedzibie Zamawiającego:



Projekt pn. „**ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU W GMINIE CZEMIERNIKI**”  
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego  
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Urzędu Gminy Czemierniki  
ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki  
(pokój 9.)

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SIWZ po zmianie jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **12.02.2021 r. o godz. 10:30** w siedzibie Zamawiającego:  
Urzędu Gminy Czemierniki  
ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki  
(pokój 9.)

- C. Powyższa zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2020/S 242-596601 z dnia 11/12/2020 oraz zmiany postępowania opublikowanego na <https://miniportal.uzp.gov.pl> o identyfikatorze: 07261852-7028-4c43-b4b9-2e0075578a29. Sprostowanie zmian zostało przekazane w dniu 05.02.2021 r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Termin składania i otwarcia ofert został również zmieniony na miniPortalu.
- D. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.
- E. W załączeniu:
- 1) Sprostowanie przekazane do publikacji dnia 05.02.2021 r.
  - 2) Formularz ofertowy – wersja po zmianach z dnia 05.02.2021 r.

WÓJT GMINY

*Artemiusz P. Blich*

(podpis kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)

