

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne: „Budowa Centrum Kulturalno-Integracyjnego w Czemiernikach”, dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Czemierniki, dnia 02.06.2022 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(Znak postępowania: ZP.271.1.2022)

dotyczy: **postępowania prowadzonego w trybie art. 275 ust. 1 na „Budowę Centrum Kulturalno-Integracyjnego w Czemiernikach”.**

1. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający - Gmina Czemierniki przekazuje poniżej treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie: W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym, na: „Budowa Centrum Kulturalno-Integracyjnego w Czemiernikach”, w celu rzetelnej wyceny mam pytanie odnośnie wykonania pokrycia dachowego. Proszę o informację czy pokrycie dachu należy wykonać, z ręcznie zamykanego rąbka podwójnego, czy można zastosować gotowy rąbek zatraskowy na tzw. "click"?

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że pokrycie dachu należy wykonać z ręcznie zamykanego rąbka podwójnego.

2. Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.
3. Zamawiający informuje, że pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

WÓJT GMINY

Arkadiusz Filipek