

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne: „Budowa Centrum Kulturalno-Integracyjnego w Czemiernikach”, dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Czemierniki, dnia 06.06.2022 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(Znak postępowania: ZP.271.1.2022)

dotyczy: **postępowania prowadzonego w trybie art. 275 ust. 1 na „Budowę Centrum Kulturalno-Integracyjnego w Czemiernikach”.**

1. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający - Gmina Czemierniki przekazuje poniżej treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie 1. Czy Zamawiający zezwala na wykonanie stolarki z drewna sosnowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza drewno sosnowe do wykonania stolarki okiennej.

Pytanie 2. W projekcie jest zaznaczone, że zawiasy mają być widoczne, zewnętrzne, wkręcane. Przy tego typu zawiasach nie jest możliwy uchył okna, oraz mikrowentylacja. Czy Zamawiający rezygnuje z wykonania mikrowentylacji w oknach? Ponieważ to rozwiązanie jest nie wykonalne technicznie.

Odpowiedź: Zamawiający nie narzuca lokalizacji zawiasów okiennych, należy pamiętać, iż szczegółowe wykonawcze parametry i rozwiązania stolarki Wykonawca winien przed wykonaniem zatwierdzić w WUOZ w Białej Podlaskiej.

Pytanie 3. Czy Zamawiający zezwala na wykonanie skrzydła okiennego wewnętrznego o grubości 45 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie zezwala na wykonanie skrzydeł okiennych wewnętrznych o mniejszej grubości niż jest to podane w dokumentacji, należy także pamiętać, iż szczegółowe wykonawcze parametry i rozwiązania stolarki Wykonawca winien przed wykonaniem zatwierdzić w WUOZ w Białej Podlaskiej.

Pytanie 4. Czy w skrzydle zewnętrznym należy zamocować uszczelkę krawędziową? Uszczelka krawędziowa będzie widoczna i nie będzie to estetyczne.




**POLSKI
ŁAD**



Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne: „*Budowa Centrum Kulturalno-Integracyjnego w Czemiernikach*”, dofinansowane ze środków *Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych*.

Zamawiający nie narzuca stosowania uszczelki krawędziowej, okna mają być szczelne na przenikanie wody i wilgoci oraz posiadać wymaganą izolacyjność cieplną.

2. Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.
3. Zamawiający informuje, że pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.


WÓJCIŁO
Arkadiusz Filippek